

RAPPORT VAN HET CONFORMITEITSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20111024/011/004** Datum onderzoek: **24/10/2011** Agent: **De Kegel N.** HK: 24/10/2036 CFM 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Baron de Maerelaan 14 bus 3.2 ,8380 Zeebrugge (Brugge)**
Opdrachtgever: **Ostyn Joshua, Albrecht Rodenbachstraat 4/2, 8800 Roeselare**
Bedrijf: **Jostyn** Ond nr / IDnr: **BE0823715189**
Eigenaar:
Type lokalen: **Appartement**
Doel onderzoek: **271 - Controle onderzoek**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:		ADS testknop:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale spanning:	2 x 230V	ADS foutlus:	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbeveiliging:	40A	Continuïteitsmeting:	<input checked="" type="checkbox"/>
Voedingsleiding:	2 x 10 mm²	Bescherming RA OA:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nettype:	TT	R isolatie:	OK, > 0,5 MΩ
Elektrode type:	Aardingslus	R aarde:	1,4 ohm
Aantal borden:	1	Schema's:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal stroombanen:	12	Staat vast	
Waarde ADS:	300mA 40A	elektrisch materieel:	<input checked="" type="checkbox"/>



OPMERKINGEN

Geen

INBREUKEN

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

De ADS werd/was verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn aanwezig.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **24/10/2036** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **De Kegel N.**

